

ПРЕДПИСАНИЕ № 569
об устранении выявленных нарушений

06.05.2016г.

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Сказка», акт проверки № 527 от 06.05.2016г., протокол измерения параметров микроклимата в помещениях № 86 от 06.04.2016г. с экспертным заключением № 21 от 04.05.2016, протокол измерения освещенности в помещениях № 87 от 06.04.2016г. с экспертным заключением № 20 от 04.05.2016 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР

(указать наименование объекта, принадлежность юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

п.3.21, п.4.15, п.4.16, п.4.26 п.5.1, п.5.2, п.5.5, п.7.1, п.8.4, п.13.1, п.15.5 п.15.7, п.15.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Восстановить твёрдое покрытие проездов на территории МБДОУ детский сад № 2 «Сказка», отремонтировать покрытие дорожки на территории спортивной площадки МБДОУ детский сад № 2 «Сказка», восстановить разрушенную отмостку здания, отремонтировать крыльцо у входа в группу № 7 срок 15.08.2016
2. В помещениях групп заменить сгнившие оконные рамы, обеспечить возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. срок 20.04.2017
3. Провести замену составных стёкол в оконных рамах срок 10.06.2016
4. Обеспечить работу пищеблока в соответствии с существующим набором помещений, обеспечить последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции срок 15.08.2016
5. Провести косметический ремонт стен и потолков в групповых помещениях детского сада, коридорах, лестницах, пищеблоке срок 20.04.2017
6. Провести косметический ремонт стен и потолков в помещениях пищеблока срок 15.08.2016
7. Провести ремонт полов в помещениях МБДОУ детский сад № 2 «Сказка» с заменой изношенного линолеума, заварить швы между кусками линолеума срок 20.04.2017
8. Провести выборочную замену столов с изношенными рабочими поверхностями в помещениях игровых срок 20.04.2017
9. Обеспечить искусственную освещённость помещений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» срок 15.08.2016
10. Обеспечить относительную влажность воздуха в помещениях учреждения в соответствии с требованиями п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 10.10.2016
11. На пищеблоке учреждения провести замену разделочных столов с деформированными рабочими поверхностями, заменить деформированные алюминиевые кухонные баки срок 20.04.2017

12. Провести корректировку примерного меню в соответствии с требованиями п. 15.5 и п. 15.7
срок 10.06.2016 и постоянно
13. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утверждённому примерному
меню срок немедленно и постоянно

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2
«Сказка»
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение пунктов настоящего предписания представить в срок
до 10.06.2016, 15.08.2016, 10.10.2016, 20.04.2017г.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.**

заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в Тутаевском МР

Горохов А.К.

Главный государственный санитарный
врач по Ярославской области



М.П.

Звягин А.М.

Копию настоящего предписания получил:

« 11 » 05 2016 г.

Ф.И.О